



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Roma, 5 NOV. 2002

CT  
22306

Protocollo: 1791

Rif.: Vs. 16496 del 5/7/2002

Allegati:

- Alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Dogane per le regioni Marche, Abruzzo e Molise  
Via Palestro, 19

60122 - **ANCONA**

- e.p.c. All'Ufficio Tecnico di Finanza  
Via Palestro, 15

60122 - **ANCONA**

**U.T.F. ANCONA**

02 DIC 2002

**PROT. N. 6242**

**OGGETTO:** Energia elettrica. Istanza ditta E.A. Elettromeccanica Artigiana di Del Bianco & Ragni Snc - Via C. Vico, 177. Agugliano (AN) per autorizzazione ad effettuare la taratura dei contatori elettrici.

Col foglio indicato a margine è stato riferito in merito all'istanza prodotta dalla Ditta in oggetto intesa ad ottenere il riconoscimento dell'idoneità del proprio Laboratorio elettrotecnico ad effettuare la taratura e la ritaratura di contatori elettrici di interesse fiscale.

Al riguardo, atteso il parere favorevole espresso da codesta Direzione Regionale e esaminato il verbale di verifica redatto da funzionari dell'ufficio tecnico di Finanza di Ancona, in data 11.06.2002, da cui risulta la dotazione di attrezzature tecniche del laboratorio della ditta E.A. Elettromeccanica Artigiana di Del Bianco & Ragni Snc - Via C. Vico, 177. Agugliano (AN) e l'esperienza acquisita, nello svolgimento della predetta attività, dal personale addetto alle prove, si riconosce alla ditta istante la facoltà di eseguire controlli e tarature di complessi di misura di interesse fiscale, nel rispetto della vigente normativa in materia di imposta di consumo sull'energia elettrica e previa comunicazione, con congruo anticipo, dei programmi di taratura all'UTF competente sull'impianto interessato e approvazione da parte del medesimo UTF del modello di certificazione delle prove.

Si fa presente che le operazioni di prova e taratura dovranno essere condotte con contatori di riferimento muniti di certificato ufficiale rilasciato da un centro accreditato SIT ("Sistema Italiano di Taratura") in corso di validità e suggellati dallo stesso.

I certificati di taratura degli strumenti sottoposti a controllo dovranno essere firmati dal rappresentante legale o negoziale del Laboratorio di misure

AREA VERIFICHE E CONTROLLI TRIBUTI DOGANALI ACCISE - LABORATORI CHIMICI  
Ufficio tecnologia e supporto dell'attività di verifica

00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 - Telefono +39/0650243145 - Fax +39/0650243024 - e-mail: dogane.verifiche.tecnologie@finanze.it

elettriche e, se diversi, anche da chi ha effettuato le misure e dal responsabile tecnico.

Ogni eventuale inconveniente verificatosi nell'espletamento della attività di cui trattasi da parte del Laboratorio in questione dovrà essere prontamente segnalato dall'UTF.

Il presente riconoscimento di idoneità all'effettuazione a fini fiscali di tarature e ritarature di contatori elettrici, per quanto già espresso dal Dipartimento delle Dogane e II.II. - Div.VIII/DCPC nella circolare 27 giugno 2000, n. 3217/8, viene rilasciato a carattere provvisorio e non potrà riguardare il controllo e la taratura di eventuali strumenti di rilevanza fiscale destinati dalla società istante sia ad usi propri, sia ad usi delle aziende ad essa consorziate o consociate, fatto salvo quanto previsto al penultimo capoverso del telefax del 22 dicembre 2000, n. 7114 / 8 Div. VIII della DCPC.

*Il Direttore dell'Area Centrale*

Ing. Walter De Santis

*Walter De Santis*